

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-68)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.О. САМАРА
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(443082, г. Самара, ул. Горная, 15 т. 338-25-09, факс 338-25-09 (код 846))

Предписание № 802/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад комбинированного вида № 404» городского округа Самара

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения (приказа) от 21.03.2017 № 802 заместителя начальника отдела
надзорной деятельности г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного
государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) Орлова Александра
Михайловича

(наименование органа ГПН)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«10» мая 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.,
«12» мая 2017 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин.

проведена проверка инспектором ОНД и ИР г.о. Самара, старшим лейтенантом внутренней
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

службы Ефимовой Анной Александровной Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 404» городского округа
Самара

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара Горниковой Татьяной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

Пред- писани- я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении требования только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Допущено устройство лестницы 3-го типа на расстоянии менее 1 метра от оконного проема	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Система "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, 2. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30* Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как	01.12.2017	

		правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.	
2	Помещение подвала не защищено соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Система "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 83 Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, 2. СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». подп. А10 прил. А.	01.12.2017

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г.о. Самара –
государственный инспектор г.о. Самара
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Ефимова Анна Александровна

« 12 » мая 2017 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара Горшкова
Татьяна Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » мая 2017 г.